

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК»

ИНСТРУКЦИЯ

по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

Для газоснабжения вашего дома используется природный или сжиженный газы. Природный газ состоит в основном из метана, он почти в 2 раза легче воздуха, поэтому при утечке стремится вверх. Сжиженный газ (смесь пропана и бутана) тяжелее воздуха, при утечке будет опускаться вниз, скапливаясь в колодцах, подвалах. Газ не имеет ни цвета, ни запаха и для того, чтобы обнаружить утечку газа, его специально одорируют, т.е. придают ему неприятный специфический запах. Газ опасен - в смеси с воздухом он образует взрывоопасную смесь. Например, если в закрытом помещении (кухня) наберется 5% природного газа или 2% сжиженного газа (газ в баллонах, емкостях) от объема помещения, то эта газовоздушная смесь взрывоопасна, т.е. при появлении открытого пламени, даже малейшей искры, произойдет взрыв. Такой взрыв может произвести большие разрушения и вызвать пожар.

Газ оказывает удушающее действие на человека.

Для полного сгорания газа требуется большое количество воздуха, так при сгорании 1 кубометра метана необходимо 10 кубических метров воздуха. Если воздуха для сгорания газа недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в вентиляционном канале) газ сгорает не полностью и при этом выделяется смертельный для человека угарный газ (окись углерода). Угарный газ приводит человека к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 0,1%, а при концентрации более 1,2% в течение трех минут. К газоиспользующему оборудованию относятся: газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые котлы, запорная арматура, газовые баллоны, редукторы, газовые плиты, и т.д. Ответственность за безопасную эксплуатацию, содержание газоиспользующего оборудования (далее - газовое оборудование) несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

Владельцы газового оборудования, а также лица, пользующиеся газом, ОБЯЗАНЫ:

Пройти первичный инструктаж, который должен проводиться по месту расположения ВДГО и (или) ВКГО сотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410

Повторный (очередной) инструктаж должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО.

Своевременно заключить договор со специализированной организацией на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газового оборудования.

Самостоятельно ознакомиться с инструкцией (руководством) предприятия-изготовителя по эксплуатации установленного в квартире газового оборудования.

Обеспечивать сохранность и содержание в чистоте газового оборудования.

Обеспечить периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов - не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

Следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газового оборудования. Периодически очищать «карман» дымохода. В частных домах в зимнее время необходимо проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки. **Обеспечить приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование. Не допускать одновременной работы механической вытяжной вентиляции и газоиспользующего оборудования.**

По окончании пользования газом закрыть краны на газовом оборудовании и перед ним.

Убедиться в отсутствии запаха газа до включения света или зажигания огня перед входом в подвалы, погреба, чердачные помещения. Обеспечить доступ в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений для осмотра и ремонта газопровода и газового оборудования в любое время суток.

Перед самостоятельным присоединением газового баллона, проверить закрыты ли краны на плите; закрыть использованный баллон; отсоединить редуктор; поставить на гайку редуктора новую прокладку (паронит, кожа); подсоединить к полному баллону; открыть вентиль баллона; обмылить соединения, если надуваются пузыри, на накидной гайке после редуктора - заменить прокладку, или вызвать аварийную газовую службу. При розжиге плиты после замены баллона 1-2 мин выходит газовоздушная смесь. Необходимо разжигать 1 горелку при открытой форточке пока горение не станет ровным.

При неисправности газового оборудования, при внезапном прекращении подачи газа, при срабатывании системы контроля загазованности в помещении, при появлении запаха газа в жилом помещении, НЕОБХОДИМО:

Немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения. Покинуть загазованное помещение и по телефону «04» вызвать аварийную газовую службу. Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками и аппаратами городской телефонной сети. Принять меры по удалению людей из загазованной зоны.

Владельцам газового оборудования, а также лицам, пользующимся газом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. **Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от газоиспользующего оборудования.** Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Пользоваться помещением, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах порошки и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порошковых баллонов на заполненные газом и подключать их. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа. Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст.7.19.Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса РФ.

Полезная информация

Круглосуточные аварийные службы Петрозаводска

Петрозаводские коммунальные системы, Водоканал аварийно-диспетчерская служба

Адрес: г. Петрозаводск, Набережная Варкауса, 2 Телефон:
(8142)76-64-04, (8142)76-81-13

Петрозаводскгоргаз, аварийно-диспетчерская служба

Адрес: г. Петрозаводск, Путьейская, 7 Телефон:
04; 104; (8142)56-88-88

Электрические сети, аварийно-диспетчерская служба

Адрес: г. Петрозаводск, Кирова, 47Б Телефон:
(8142)78-45-59

Тепловые сети, аварийно-диспетчерская служба

Адрес: г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11 в Телефон:
(8142)71-00-52, (8142)78-53-92

АРС, аварийно-ремонтная служба

Адрес: г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, 60а
Телефон: (8142)56-10-31

Карельская лифтовая компания, аварийная служба

Адрес: г. Петрозаводск, Гоголя, 58 Телефон:
(8142)56-20-77

Сантехсервис, аварийная служба

Телефон: (8142)63-16-05

Оперативный дежурный МЧС по РК

Телефон: (8142)78-50-01

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ПОМНИТЕ!
Запах газа возникает при утечке его в помещение.
При воспламенении газовой смеси возможны взрыв и пожар.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- 1** ЗАКРЫТЬ ВСЕ КРАНЫ У ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ.
- 2** ОТКРЫТЬ ОКНА И ДВЕРИ, ПРОВЕРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.
- 3** ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ

ПРИ СИЛЬНОЙ ЗАГАЗОВАННОСТИ ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ НА УЛИЦУ.

04

ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА НЕЛЬЗЯ:

- Зажигать огонь, курить.
- Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электронику, пользоваться внутрисетевым телефоном.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Диспетчер бригады круглосуточного дежурства - принимает заявки на подключение и ремонт газовых плит, газовых котлов, счетчиков, запорной арматуры по тел. **55-55-04 (круглосуточно)**

Заключение договоров на ТО ВДГО (техническое обслуживание внутридомового / внутриквартирного газового оборудования):
Понедельник: с 14:00 до 16:30; Вторник: с 9:00 до 16.30;
Четверг: с 9:00 до 16.30; Пятница: с 9:00 до 12:30; ОБЕД с 13.00 до 14.00
Абонентский отдел находится по адресу: ул. Балтийская, д.22А,
тел.: 53-06-41

Филиал в Республике Карелия ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»

Заключение договоров поставки газа: ул. Ригачина, д. 12-А
тел.: 77-50-15

Филиал-трест «Петрозаводск ГОРГАЗ

Аварийно-диспетчерская служба: тел.

04 (круглосуточно)